

PROYECTO DE MEJORAMIENTO SALA CRA LICEO ARTISTICO GUILLERMO GRONEMEYER

1. Pregunta En lo referido al ítem 3.2 porcelanato 60x60 , este tiene que cumplir alguna característica técnica en particular por ejemplo antideslizante , esmaltado , índice de rugosidad etc

R: Calidad AAA Porcelanato brillante color gris o similar elegido por arquitecto proyectista.

2. Pregunta En lo referido al ítem 3.3 instalación de guardapolvos este será del mismo porcelanato o de algún otro tipo como madera, mdf etc

R: Moldura guardapolvo pino GP22 13x68 mm O SIMILAR

3. Pregunta Ítem 4.0 existe algún plano elevación para poder como es esa tabiquería de aluminio propuesta. (Serie de aluminio, vidrio especificado etc)

R: Considerar perfil Xelentia 69, cristal de 8mm templado o laminado. Altura app. 2,5mt

4. Pregunta Ítem luminarias en general, al modificar la cantidad de luminarias del proyecto actual al nuevo, se tendrá que modificar o extender las nuevos puntos de luz, estos podrán ser sobrepuestos o tendrán que ser embutidos en el cielo,

R: Sobrepuesto con ducto EMT

5. Pregunta Se pueden ocupar los baños del establecimiento.

R: Debe considerarse Instalación de faena, incluido baños

6. Pregunta Punto 2.0 el tablero eléctrico general tiene capacidad para soportar los equipos de aire acondicionado.

R: deberá considerar tablero con la potencia requerida, y compensar en potencia de TDF

7. Pregunta Pueden subir planos en formato DWG

R: Se adjuntan planos en DWG

8. Se elimina letra "E" de las Bases Administrativas Artículo N°13.

La comisión