

RESPUESTAS A PREGUNTAS SOSTENIDAS EN PROCESO DE LICITACIÓN CONSERVACION JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS OLIMPICOS.

1 CONTRATISTA MARIO ESPINOZA CLINICADELACASA@HOT MAIL.COM

- **PREGUNTA 1** Cuales con las características del gabinete de primeros auxilios.

RESPUESTA: Debe considerar gabinete para botiquín de primeros auxilios metálico, con puerta frontal en lámina de vidrio, con distintivo, chapa y llave de seguridad, color blanco, de dimensiones alto 50 cm x 30 cm x 14cm fondo.

2 CONSTRUCTORA GRAVA SPA

- **PREGUNTA 1** Favor aclarar diferencia entre puntos: 3.4.1 y 3.4.2.

RESPUESTA: Respondiendo a su consulta el punto 3.4.1, especifica proceso de colocación y ejecución de la puerta, como generalidad para ítem PUERTAS. El punto 3.4.2 Indica claramente PUERTAS EXTERIORES, donde se Especifica tipo de puerta y lugares donde deben ir.

- **PREGUNTA 2** Punto 3.4.3 en Itemizado dice 9 (un), en E.E.T.T. Sala Cuna solo aparecen 4 puertas. Favor Aclarar.

RESPUESTA: Debe considerar solo 4 puertas de acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura.

- **PREGUNTA 3** Punto 5.1.2 Gabinete. Aclarar (modelo, tipo, dimensiones, etc)

RESPUESTA: Debe considerar gabinete para botiquín de primeros auxilios metálico, con puerta frontal en lámina de vidrio, con distintivo, chapa y llave de seguridad, color blanco, de dimensiones alto 50 cm x 30 cm x 14cm fondo.

- **PREGUNTA 4** Punto 6.2.1 Retiro, traslado e instalación de Palmetas de caucho. Lugar de la nueva instalación, en que situación se encuentra, hay que preparar terreno?

RESPUESTA: El terreno tiene pequeñas sinuosidades se adjunta foto.



- **PREGUNTA 5** En plano se ven sectores de Rampas. En visita a terreno no nos quedó clara si estas Rampas existen o hay que construirlas. Favor Aclarar.

RESPUESTA: No se construye ninguna rampa, todas las rampas indicadas en plano se encuentran en terreno, lo que debe considerar es la HUELLA PODODACTIL. Se considerarán Huella Pododáctil en todos los desniveles indicados por rampas. Según plano de planta general y de accesibilidad universal. Pavimento de textura con botones sobresalientes, utilizada para advertir situaciones de peligro al usuario. Baldosas con botones sobresalientes de 60 x 60 cm, con un espesor de 3.6cm y de 7cm en caso de ser reforzada, otra sugerencia de palmeta debe ser aprobada por ito.

ARQUITECTO
CLAUDIO COFRÉ NAVARRO
JEFE DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
CMQ QUILPUÉ

MZLL/mzll

Baquedano # 960 Quilpué - Mesa Central (56)(32) 325600

Área Educación (56)(32) 325616 - 325621 - Fax 325636 / Área Salud (56)(32) 325615 - 325631 - Fax 325604

Área Menores (56)(32) 325640 - 325642 / Bienestar (56)(32) 325622 / Informática (56)(32) 325639 - 325612

<http://www.cmq.cl>